


Tavola	FASCE DI RISPETTO DA CAVI AT E MT AEREI E INTERRATI ADEGUATE ALLE CONTRODEDUZIONI	Data Dicembre 2005
C7		Scala 1/1000

Progetto originale:	Variante: GENNAIO 2007
Dott. Ing. Paolo Beer Viale della Vittoria 7 Ancona	
Collaboratori: Dott. Arch. Gabriella Pallotta Dott. Ing. Daniele Jannacchino Dott. Ing. Tommaso Mancini Geom. Giovanni Bartoli Relazione botanica e Piano del Verde: Dott. Maurizio Bianchelli	
 Dott. Ing. Paolo BEER Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona n. 223 COPIA PROTOCOLLO GENERALE SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA 20 FEB 2007	
Dott. Ing. Ignazio Ezio Callari Via Tiziano 39 Ancona Gen. N. 27171	
Collaboratori: Dott. Ing. Raffaella Barone Dott. Arch. Pierpaolo Mattioni Rilievo planaltimetrico: Geom. Sandro Tittarelli Impianto illuminazione pubblica: Per.Ind. Luca Rocchetti	
 Dott. Ing. Ignazio Ezio CALLARI Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona n. 201 Ingegneria Civile e Ambientale, Industriale e dell'Informazione	
Studio Tecnico Dott. Arch. Ing. Alberto Sandroni Via ... Ancona	
Collaboratori: Dott. Ing. Enrico Sparapani Dott. Arch. Antonio Vichi	
 Dott. Ing. Alberto SANDRONI Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona n. 192	
Studio Tecnico Associato Belvederesi Corso Amendola 51 Ancona	
Collaboratori: Dott. Ing. Paolo Belvederesi	

 VERDE PUBBLICO
 AREA EDIFICABILE
 EDIFICI ESISTENTI

LEGENDA:

-  Cavi ENEL MT INTERRATI DI PROGETTO (area di rispetto pari a 1 metro)
-  CABINE MT DI PROGETTO (area di rispetto pari a 1 metro)
-  FASCE DI RISPETTO MINIME (COME DA PARERE DELL'ARPAM DEL 08/03/06)

Tracciato dei cavi AT 150 kV nelle aree interne alla Lottizzazione "La Favorita ed Amici di Pontelungo"

-  Cavi AT Elettrodotta 150 kV CANDIA - OSIMO
-  Cavi AT Elettrodotta 150 kV CANDIA - JESI
-  Cavi AT Elettrodotta 150 kV CANDIA - CAMERATA 1
-  ELETTRODOTTI AT AEREI
-  ELETTRODOTTI DA INTERRARE

